10A	KLATKA SCHODOWA 3	
	PCV	m2

12	WC PACJENTÓW	
	GRES	m2
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		50m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

11	SKŁAD PORZĄDKOWY	
	GRES	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		50m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

10	KOMUNIKACJA / POCZEKALNIA	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA	30m3/h/os 12 os.	
OŚWIETLENIE		200 lx

09	CALL CENTRE	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		500 lx

09A	POKÓJ WYWIADÓW	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		500 lx

08	KOMUNIKACJA	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,0 w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

05	POKÓJ SOCJALNY	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		300 lx

07	WC PERSONELU	
	GRES	m2
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		50m3/h
OŚWIETLENIE		200 lx

01	POCZEKALNIA	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA	30m3/h/os 33 os.	
OŚWIETLENIE		200 lx

13	POKÓJ BADAŃ	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		2,0w/h
OŚWIETLENIE		500 lx

14	GABINET ZABIEGOWY	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		4,0w/h
OŚWIETLENIE		500 lx

15	POKÓJ BADAŃ	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+24°
WENTYLACJA		2,0w/h
OŚWIETLENIE		500 lx

16	WIATROŁAP / WÓZKARNIA	
	GRES	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,0 w/h
OŚWIETLENIE		200 lx

T3	SCHODY ZEWNĘTRZNE 2	
	GRANIT PŁOMIENIOWANY	m2

15	REJESTRACJA	
	PCV	m2
TEMPERATURA		+20°
WENTYLACJA		1,5w/h
OŚWIETLENIE		500 lx

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK CZUJKA RUCHU
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK PODWÓJNY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- INSTALACJA PRZYZYWOWA
- OPRAWA SYGNALIZACYJNA - PRZYZYWOWA, (wymiary - 10x10x6) (h spodu=195cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, HERMETYCZNE, DWA POJEDYNCZE, (h spodu=130cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, HERMETYCZNE, POJEDYNCZE, (h spodu=100cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, POJEDYNCZE (h spodu=20cm nad podłogą)
- DWA POJEDYNCZE OBOK SIEBIE (h spodu=20cm nad podłogą)
- GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM, DWA POJEDYNCZE OBOK SIEBIE, DO ZASILENIA KOMPUTERÓW (h=20cm nad podłogą)
- GNIAZDO RJ 45, DWA PODWÓJNE OBOK SIEBIE
- GNIAZDO TELEFONICZNE
- OŚWIETLENIE nad lustrem w WC
- OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
- PŁYTA w arkuszach - winylowa, barwiona w całej masie i
- NAROŻNIK, szerokość ramion 51/51 mm, pokrywa
- teksturowana eliminują potrzebę napraw uszkodzonych miejsc i
- winylowa, montowane na podstawie winylowej z dodatkowym
- wymiany arkuszy, zabezpieczająca ścianę przed zabrudzeniami i
- pionowym amortyzatorem zwiększającym odporność na uderzenia.
- uderzeniem, układ i kolorystyka zgodnei z proj. wnętrz
- Dwie końcówki od dołu i góry nie pozwalają na tworzenie się szczelin.
- tworzenie się szczelin; układ i kolorystyka zgodnie z projektem wnętrz

SCHEMAT RZUTU PRZYCHODNI



INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa	
TEMAT	Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń parteru budynku Przychodni Rejonowo – specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie	
ADRES		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA	
ZAKRES	FRAGMENT RZUTU PARTERU - TECHNOLOGIA -	

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	arch. Roman popielawski w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	Ma/081/09		10.02.2020	1:50
				TOM I	NR.RYS.: 02B
SPRAWDZIŁ					