

## **Pytania i odpowiedzi do SIWZ**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego; Spr. nr ZP/251/I-12/2013.

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, poniżej podaję treść pytania i udzielam odpowiedzi.

### **Pytanie z dnia 27.09.2013 r.:**

#### **Pytanie:**

"W opisie projektu wykonawczego architektury zaznaczono na zielono jako zakres prac do wykonania również wyposażenie pomieszczeń do remontu typu min: system siedzeń zespolonych, płyty ścienne, biurko lekarskie, krzesło z oparciem, obrotowe na kółkach, projektor lekarski, szafa na sprzęt jednorazowy i czystą bieliznę jednorazową, stół zabiegowy, szafki laminowane na kółkach pod blatem oraz wyposażenie sanitariatów typu: pojemniki na papier, kosz na śmieci, lustro itp. Wyposażenie to nie jest ujęte w przedmiarach inwestorskich oraz brak jest rysunków do tego zakresu. Prosimy o odpowiedź jakie dokładnie wyposażenie pomieszczeń wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia."

#### **Odpowiedź:**

Projektowane wyposażenie ruchome nie stanowi przedmiotu zamówienia.