

## Bilans powietrza wentylacyjnego

pomieszczenie (obszar)	numer pom.	Pow.	średn. wys.	kuba- tura	liczba wymian		ilość powietrza		Uwagi
					naw.	wyw.	naw.	wyw.	
-	-	m2	m	m3	1/h	1/h	m3/h	m3/h	
<b>system N1 - nawiew do pomieszczeń piwnicy</b>									
<b>system W4 - wywiew z pomieszczeń czystych</b>									
<b>system W5 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
<b>system W6 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
komunikacja	0.1	17,0	2,75	46,8	3,4		160		
komunikacja	0.2	36,7	2,75	100,9	2,4		240		
komunikacja	0.3	13,0	2,75	35,8	7,0		250		
magazyn apteczny	0.13	16,0	2,75	44,0	2,0		90		
magazyn czystej bielizny	0.22	4,9	2,75	13,5	2,2		30		
pom. wypoczynkowe dla matek	0.7	9,1	2,75	25,0	2,4		60		
pokój śniadań personelu	0.21	18,2	2,75	50,1	4,0	4,0	200	200	
								<b>200</b>	łącznie system W4 z piwnicy
szatnia damska	0.8	41,6	2,75	114,4	3,5		400		
umywalnia	0.8a	7,0	2,75	19,3		4,7		90	
węzeł sanitarny	0.8b	15,0	2,75	41,3		9,0		370	
wc personelu	0.9	1,7	2,75	4,6		10,9		50	
szatnia męska	0.11	20,3	2,75	55,8	3,6		200		
węzeł sanitarny	0.11b	7,4	2,75	20,4		11,8		240	
								<b>750</b>	łącznie system W5 z piwnicy
magazyn brudnej bielizny	0.16	10,4	2,75	28,6		4,2		120	
SOM	0.17	5,1	2,75	14,0		7,8		110	
skład porządkowy	0.18	1,7	2,75	4,7		4,3		20	
								<b>250</b>	łącznie system W6 z piwnicy

### Bilans powietrza wentylacyjnego

pomieszczenie (obszar)	numer pom.	Pow.	średn. wys.	kuba- tura	liczba wymian		ilość powietrza		Uwagi
					naw.	wyw.	naw.	wyw.	
-	-	m2	m	m3	1/h	1/h	m3/h	m3/h	
<b>system N1 - nawiew do pomieszczeń piwnicy c.d.</b>									
<b>system W7 - wywiew z magazynów i pomieszczeń technicznych</b>									
wentylatornia	0.10	17,2	2,75	47,3	1,1	1,1	50	50	
pomieszczenie wodomierza	0.12	10,8	2,75	29,7		2,0		60	
archiwum	0.14	14,6	2,75	40,2	4,2	4,2	170	170	
rozdzielnia c.o.	0.6	9,8	2,75	27,0		3,3		90	
przestrzeń techniczna	0.4	9,7	2,05	19,9		1,0		20	
maszynownia	0.23	6,4	2,75	17,6		2,3		40	
rozdzielnia elektryczna	0.20	11,8	2,75	32,5		4,0		130	
pomieszczenie techniczne	0.20	21,1	2,75	58,0		2,1		120	
serwerownia	0.15	4,5	2,05	9,2		10,8		100	
								<b>780</b>	łącznie system W7
							<b>1850</b>		łącznie system N1
<b>system W4 - wywiew z pomieszczeń czystych</b>									
<b>system W5 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
pokój socjalny/szatnia prac. niepełnospr.	1.18	13,0	3,06	39,8		4,0		<b>160</b>	system W4 z parteru
wc pacjentów - dzieci	1.5	4,9	2,65	13,0		5,4		<b>70</b>	system W5 z parteru

### Bilans powietrza wentylacyjnego

pomieszczenie (obszar)	numer pom.	Pow.	średn. wys.	kuba- tura	liczba wymian		ilość powietrza		Uwagi
					naw.	wyw.	naw.	wyw.	
-	-	m2	m	m3	1/h	1/h	m3/h	m3/h	
<b>system N2 - nawiew do pomieszczeń 1 piętra</b>									
<b>system W4 - wywiew z pomieszczeń czystych</b>									
<b>system W5 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
<b>system W6 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
<b>system W8 - wywiew z pokoju zabiegów septycznych</b>									
pokój zabiegów septycznych	2.5	16,2	3,04	49,1	4,1	5,1	200	<b>250</b>	system W8
pokój badań	2.6	13,4	3,04	40,9	2,4	2,4	100	100	
pokój zabiegów aseptycznych	2.7	17,0	3,04	51,7	5,0	4,1	260	210	
pokój położnej	2.12	13,6	3,04	41,3	1,7	1,7	70	70	
pokój ginekologa	2.13	15,2	3,04	46,2	4,1	2,4	190	110	
								<b>490</b>	łącznie system W4 z 1 piętra
poczekalnia	2.15	18,9	2,50	47,3	4,2		200		
poczekalnia	2.2	10,1	2,65	26,8	4,5		120		
komunikacja/poczekalnia	2.3	12,5	2,65	33,1	3,6		120		
przedsionek	2.8	7,7	2,65	20,4	6,9		140		
kabina higieniczna	2.15a	2,8	2,50	7,0		11,4		<b>80</b>	system W5 z 1 piętra
WC damski i niepełnosprawnych	2.9	5,3	2,50	13,3		5,3		70	
WC męski	2.10.1	1,4	2,50	3,6		14,0		50	
WC męski	2.10.2	1,4	2,50	3,4		8,8		30	
WC personelu	2.11	1,4	2,50	3,4		14,8		50	
skład porządkowy	2.10a	3,1	2,50	7,8		5,2		40	
								<b>240</b>	łącznie system W6 z 1 piętra
							<b>1400</b>		łącznie system N2

### Bilans powietrza wentylacyjnego

pomieszczenie (obszar)	numer pom.	Pow.	średn. wys.	kuba- tura	liczba wymian		ilość powietrza		Uwagi
					naw.	wyw.	naw.	wyw.	
-	-	m2	m	m3	1/h	1/h	m3/h	m3/h	
<b>system N3 - nawiew do pomieszczeń 2 piętra</b>									
<b>system W4 - wywiew z pomieszczeń czystych</b>									
<b>system W5 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
<b>system W6 - wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>									
poczekalnia	3.2	32,2	2,50	80,5	3,5		280		
poczekalnia	3.17	18,9	2,50	47,3	5,1		240		
poczekalnia		10,1	2,65	26,8	4,5		120		
komunikacja/poczekalnia	3.1a	12,3	2,65	32,6	3,7		120		
przedsionek	3.10	7,7	2,65	20,4	6,9		140		
pokój badań dermatologicznych	3.15	15,1	3,04	45,9	4,1	2,4	190	110	system W4 z 2 piętra
kabina higieniczna	3.15a	2,8	2,50	7,0		11,4		80	system W5 z 2 piętra
WC damski i niepełnosprawnych	3.11	5,5	2,50	13,8		5,1		70	
WC męski	3.12.1	1,3	2,50	3,4		14,9		50	
WC męski	3.12.2	1,3	2,50	3,4		8,9		30	
WC personelu	3.13	1,3	2,50	3,3		15,4		50	
skład porządkowy	3.11a	3,1	2,50	7,8		5,2		40	
								240	łącznie system W6 z 2 piętra
							1090		łącznie system N3
								960	łącznie system W4
								980	łącznie system W5
								730	łącznie system W6