


Nr obwodu wentylacyjnego	1W	2W	3W
Nr pokoju lub pomieszczenia	nagrzewnica N3	wentylator N3	nagrzewnica 3.15;
Moc / kW	18,0	0,67	0,6



$$P_i = 19,27 \text{ kW}$$

$$k_j = 0,9$$

$$P_s = 17,34 \text{ kW}$$

$$I_o = 27,20 \text{ A}$$

## ETAP I REALIZACJI PRZEBUDOWA WSKAZANEGO FRAGMENTU 2 PIĘTRA

OPIS	Zasilanie z tablicy RGnn	Zabezpieczenie przepięciowe klasy C
Moc / kW		

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WARS" TOMASZ MACH ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa tel.(0-22) 652-26-50 lub 0-602-357-111 / fax (0 22) 652-17-18				
INWESTOR:	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota ul. Szczęśliwicka 36, Warszawa			
TEMAT:	MODERNIZACJA PRZYCHODNI (PIWNICA, 1 PIĘTRO, 2 PIĘTRO)			
ADRES:	ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa – Ursus			
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY –INSTALACJE ELEKTRYCZNE– SCHEMAT TABLICY TW–2			
ZAKRES:	— — —			
		NR.UPRAW.	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. SULEJ MACIEJ	MAZ/0302/PWOE/04	09.2013	— — —
	PODPIS		ARCHIW.:	NR.RYS.: Pr/B/A/
				E34/EI