



6	PE	ZACISK OCHRONNY	ZUO 4	1
5	XO	LISTWA ZACISKOWA	ZUG G4	5
4	WS1	WYŁĄCZNIK SCHODOWY 230V AC	0047 04	1
3	KPO1	PRZELĄCZNIK Z NEUTRALNYM P. ŚRODKOWYM	FR321 250V 20A	1
2	FO1	WYŁ. RÓŻNICOWO - NADPRĄDOWY	P312 B10 30mA	1
1	TOS-2 TOS-3	ROZDZIELNICA IP55 Z DRZWICZKAMI ZAMYKANymi NA KLUCZYK	RN-1x6-55	1
L.P.	OZN.	NAZWA	TYP	SZT.



TOMASZ MACH  
ul. Solec 38 lok.15  
00-394 Warszawa  
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
TEMAT	Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze i stanowiących ostatni etap przebudowy kondygnacji wraz z dostosowaniem do przepisów pożarowych klatki schodowej głównej i bocznych klatek schodowych.				
ADRES	ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa				
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY				
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP III				
ZAKRES	TABLICZKA STEROWANIA TOS-2 I TOS-3 WIDOK I WYPOSAŻENIE				
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Mikulski <small>w spec. instalacyjnej, bez ograniczeń</small>	MAZ/0586/ POOE/12	PODPIS:	DATA: 29.01.2016	SKALA: <b>1:5</b>
SPRAWDZIŁ	inż. Paweł Mikulski <small>w spec. instalacyjnej, bez ograniczeń</small>	St-227/84	TOM III	NR.RYS.:	<b>E-9</b>