



|  |                        |          |      |
|--|------------------------|----------|------|
| UWAGI:<br>- WSZYSTKIE PRZEWODY CHŁODNICZE NALEŻY POŁOŻYC W ZAMKNIETYM KORYCIE ELEKTRYCZNYM ZAMOCOWANYM DO KONSTRUKCJI<br>- 40 CM MINIMALNA WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI<br>- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ PROJEKT WARSZTATOWY PODKONSTRUKCJI DO ZATWIERDZENIA<br>- PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU NALEŻY USZCZELNIĆ TERMICZNI FAJKE Z PRZEWODAMI CHŁODNICZYMI<br>- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH |                        |          |      |
| DOKUMENTACJ PROJEKTOWA:<br><br><b>PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH POPRZĘZ WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA</b>  |                        |          |      |
| PROJEKT:<br><br><b>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA SERWEROWNIĘ I GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY</b>   |                        |          |      |
| INWESTOR:<br><br><b>SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA<br/>UL. SZCZĘŚLIWICKA 36<br/>02–353 WARSZAWA</b>  |                        |          |      |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:<br><br><b>PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI<br/>OBSEUGA INWESTYCJI<br/>UL. ZŁOTA 6<br/>05–135 WIELISZEW</b>  |                        |          |      |
| PROJEKTOWAŁ:   |                        |          |      |
| <b>PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI</b>   | <b>MAZ/0044/PBS/17</b> |          |      |
|  |                        |          |      |
|  |                        |          |      |
|  |                        |          |      |
|  |                        |          |      |
| FAZA PROJEKTU:<br><br><b>PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY</b>  |                        |          |      |
| BRANZA:<br><br><b>KLIMATYZACJA – WENTYLACJA</b>  |                        |          |      |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br><br><b>Instalacja klimatyzacji w pom. serwerowni<br/>Fragment rzutu dzchu</b>  |                        |          |      |
| NUMER RYSUNKU:<br><br><b>K2</b>  |                        |          |      |
| SKALA:   | DATA:                  | RYSOWAŁ: | STR: |
| <b>1:100</b>   | <b>07.2017</b>         |          |      |