



<p>UWAGI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- WSZYSTKIE PRZEWODY CHŁODNICZE NALEŻY POŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTYM KORYCIE ELEKTRYCZNYM ZAMOCOWANYM DO KONSTRUKCJI</li><li>- 40 CM MINIMALNA WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI</li><li>- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ PROJEKT WARSZTATOWY PODKONSTRUKCJI DO ZATWIERDZENIA</li><li>- PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU NALEŻY USZCZELNIĆ TERMICZNI FAJKE Z PRZEWODAMI CHŁODNICZYMI</li><li>- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH</li></ul>			
<p>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:</p> <p><b>PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH POPRZĘŻ WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA</b></p>			
<p>PROJEKT:</p> <p><b>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA SERWEROWNIĘ I GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY</b></p>			
<p>INWESTOR:</p> <p><b>SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA UL. SZCZĘŚLIWICKA 36 02-353 WARSZAWA</b></p>			
<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</p> <p><b>PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI OBSEUGA INWESTYCJI UL. ŻŁOTA 6 05-135 WIELISZEW</b></p>			
PROJEKTOWAŁ:			
<b>PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI</b>	<b>MAZ/0044/PBS/17</b>		
<p>FAZA PROJEKTU:</p> <p><b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b></p>			
<p>BRANZA:</p> <p><b>KLIMATYZACJA – WENTYLACJA</b></p>			
<p>TYTUŁ RYSUNKU:</p> <p><b>Instalacja klimatyzacji w pom. GPD Fragment rzutu dachu</b></p>			
<p>NUMER RYSUNKU:</p> <p><b>K4</b></p>			
SKALA:	DATA:	RYSOWAŁ:	STR:
<b>1:100</b>	<b>07.2017</b>		