


II PIĘTRO



LEGENDA:

trasa kablowa

UWAGA:  
Lokalizację gniazd 230V, PEL i urządzeń należy uzgodnić z Inwestorem  
UWAGA:  
Zasilanie szafy Rack i montaż UPS-u wykonuje firma dostarczająca te urządzenia

LEGENDA:

KLIMATYZATOR

klimatyzator 1,7kW

3

2xgniazdo 230V obwód nr 3 z TP-4.2

went.

instalacja gniazd  
YDY 3x2,5 układany pod tynkiem

went.


wentylator kanałowy  
YDYp 4x1,5 układany pod tynkiem

•

puszka rozgałęźna P5

nagrzew.

nagrzewnica kanałowa 1kW  
YDYp 3x2,5 układany pod tynkiem



KLIMATYZATOR

PEL - i / j / k

i-le stanowisko pracy  
j-ty numer obwodu elektrycznego gniazdo białe  
k-ty numer obwodu elektrycznego gniazdo czerwone

gniazdo 230V czerwone obwód nr k z R-SVR

gniazdo 230V białe obwód nr j z R-SVR

PEL nr i

UKŁAD SIECI TN-C-S

Objekt: SZPZLO - WARSZAWA OCHOTA 02-535 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36			
Projektował:	mgr inż. J. Kaflak	MAZ/0255/PBE/15	Podpis: 02.08.2017
Opracował:	mgr inż. A. Janiszewski	Wa-38/96	Podpis: 02.08.2017
Branża:	Elektryczna	Faza:	DATA
		PROJEKT WYKONAWCZY	02.08.17
PLAN INSTALACJI GNIAZD - POM. SERWEROWNI			SKALA: 1:50
Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.			

NR RYS.  
15