OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- SZYBKIE WYŁĄCZANIE

TPPD-3
III PIĘTRO

ROZDZIELNICA IP55
RN 1x12-55





GSU - płaskownik Cu 25x4 dł.300
montowany na izolatorach ZW4/1Tt

UKŁAD SIECI TN-C-S

Obiekt: SZPZLO - WARSZAWA OCHOTA 02-535 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36			
Projektował:	mgr inż.J.Kaflik MAZ/0255/PBE/15 UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych	*Podpis:*	*02.08.2017*
Opracował:	mgr inż.A.Janiszewski Wa-38/96 UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych	*Podpis:*	*02.08.2017*
Branża: Elektryczna	*Faza:* PROJEKT WYKONAWCZY	DATA *02.08.17*	NR RYS. 11
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TPPD-3		SKALA:	

Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.