


UWAGA:  
Lokalizację gniazd 230V, PEL i urządzeń należy uzgodnić z Inwestorem

UWAGA:  
Zasilanie szafy Rack i montaż UPS-u wykonuje firma dostarczająca te urządzenia

# II PIĘTRO

## pomieszczenie GPD



### LEGENDA:

KLIMATYZATOR

klimatek 2,2kW



2xgniazdo 230V obwód nr 3 z R-GPD


instalacja gniazd  
YDYp 3x2,5 układany pod tynkiem



wentylator kanałowy  
YDYp 4x1,5 układany pod tynkiem



nagrzewnica kanałowa 1kW  
YDYp 3x2,5 układany pod tynkiem



gniazdo 230V czerwone obwód nr k  
z R-GPD

gniazdo 230V białe obwód nr j z R-GPD

PEL nr i



gniazdo białe obwód ogólny  
gniazdo czerwone obwód komputerowy  
gniazdo telefoniczne RJ 45 kat.6  
gniazdo ethernetowe RJ 45 kat.6

## UKŁAD SIECI TN-C-S

Objekt: SZPZLO - WARSZAWA OCHOTA 02-535 Warszawa ul. Szczeńliwicka 36			
Projektował:	mgr inż.J.Kaflik	MAZ/0255/PBE/15 UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych	Podpis: 02.08.2017
Opracował:	mgr inż.A.Janiszewski	Wa-38/96 UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych	Podpis: 02.08.2017
Branża:	Elektryczna	Faza:	DATA 02.08.17
PLAN INSTALACJI GNIAZD - POM.GPD		SKALA: 1:50	NR RYS. 13
Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.			