


I PIĘTRO



obwód nr 1 z R-GPD
oświetl.podstawowe

obwód nr 1 z R-GPD
oświetl.ewakuacyjne

pomieszczenie GPD

LEGENDA:



oprawa ledowa LED 3W z optyką do otwartej przestrzeni 1h
praca ciemna z autotestem z świadectwem CNBOP



instalacja oświetlenia układana pod tynkiem
YDYp 3x1,5



instalacja oświetlenia awaryjnego
YDY 3x1,5 układana pod tynkiem



oprawa świetłokowa n/t 2x36W
FH 36W/830



osprzęt podtynkowy



puszka rozgałęźna

UKŁAD SIECI TN-C-S

Inwestor: SZPZLO - WARSZAWA OCHOTA 02-535 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36		Obiekt: PRZYCHODNIA Warszawa ul. Skarżyńskiego 1	
Projektował:	mgr inż.J.Kaflik	MAZ/0255/PBE/15 <small>UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych</small>	Podpis: 31.01.2018
Opracował:	mgr inż.A.Janiszewski	MAZ/0499/PBE/17 <small>UPR. w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych</small>	Podpis: 31.01.2018
Branża:	Elektryczna	Faza:	DATA 31.01.18
PLAN INSTALACJI OŚWIETLLENIA - POM.GPD		SKALA:	1:50
Uwaga: Projekt chroniony prawem autorskim.			

NR RYS.

7