



UWAGI:
- WSZYSTKIE PRZEWODY CHŁODNICZE NALEŻY POŁOŻYC W ZAMKNIĘTYM KORYCIE PRZYMOCOWANYM DO ŚCIANY
- MONTAŻ KLIMATYZATORÓW NALEŻY WYKONAC NA WYSOKOŚCI 2,5M OD PODŁOGI
- INSTALACJA SKROPLIN NALEŻY WYKONAC Z RUR PCV KLEJONYCH TYP BASENOWY FIRMY NP. BUDMECH
- INSTALACJE SKROPLIN NALEŻY WPIĆ DO ISNIEJACEGO PIONY KANALACYJNEGO POPRZES SYFON KULKOWY
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI WYCHODZĄCE Z POM. SERWEROWNI I GPD MUSZA BYC WYKONANIU P.POŻ
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH

PROJEKT :

**PRZEBUDOWA ORAZ DOPASOWANIE
POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA
SERWEROWNIĘ ZAPASOWĄ I PUNKT GPD I PPD
W OBIEKTACH SZPZŁO WARSZAWA OCHOTA**

INWESTOR :

**SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA
UL. SZCZĘŚLIWICKA 36
02–353 WARSZAWA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

**ELKAF Kaflik Jerzy
UL. ŁĄKOWA 13D
05–116 LRGIONOWO, STANISŁAWÓW DRUGI**

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| PROJEKTOWAŁ : | | |
| PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI | MAZ/0044/PBS/17 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA :

KLIMATYZACJA – WENTYLACJA

TYTUŁ RYSUNKU :

**Instalacja wentylacji w pom. PPD
Rzut pomieszczenia - PIETRO III
Budynek ul. Skarżyńskiego 1**

NUMER RYSUNKU :

K3

| | | | |
|-------------|----------------|-----------|-------|
| SKALA : | DATA : | RYSOWAŁ : | STR : |
| 1:50 | 01.2018 | | |