



UWAGI:

- WSZYSTKIE PRZEWODY CHŁODNICZE NALEŻY POŁOŻYC W ZAMKNIĘTYM KORYCIE PRYMOCOWANYM DO ŚCIANY
- MONTAŻ KLIMATYZATORÓW NALEŻY WYKONAC NA WYSOKOŚCI 2,5M OD PODŁOGI
- INSTALACJA SKROPLIN NALEŻY WYKONAC Z RUR PCV KLEJONYCH TYP BASENOWY FIRMY NP. BUDMECH
- INSTALACJE SKROPLIN NALEŻY WPIĆ DO ISNIEJĄCEGO PIONY KANALIZACYJNEGO POPRZEC SYFON KULKOWY
- WSZYSTKIE PRZĘJŚCIA INSTALACJI WYCHODZĄCE Z POM. SERWEROWNI I GPD MUSZA BYC WYKONANIU P.POŻ
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH

PROJEKT :

**PRZEBUDOWA ORAZ DOPASOWANIE  
POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA  
SERWEROWNIĘ ZAPASOWĄ I PUNKT GPD I PPD  
W OBIEKTACH SZPZŁO WARSZAWA OCHOTA**

INWESTOR :

**SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA  
UL. SZCZĘŚLIWICKA 36  
02–353 WARSZAWA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

**ELKAF Kaflik Jerzy  
UL. ŁĄKOWA 13D  
05–116 LRGIONOWO, STANISŁAWÓW DRUGI**

PROJEKTOWAŁ :		
PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI	MAZ/0044/PBS/17	

FAZA PROJEKTU :

**PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANZA :

**KLIMATYZACJA – WENTYLACJA**

TYTUŁ RYSUNKU :

**Instalacja klimatyzacji - wentylacji w pom. GPD.  
Rzut pomieszczenia - PIETRO I  
Budynek ul. Skarżyńskiego 1**

NUMER RYSUNKU :

**K1**

SKALA :	DATA :	RYSOWAŁ :	STR :
1:50	01.2018		