



- UWAGI:
- WSZYSTKIE PRZEWODY CHŁODNICZE NALEŻY POŁOŻYC W ZAMKNIĘTYM KORYCIE PRYMOCOWANYM DO ŚCIANY
 - MONTAŻ KLIMATYZATORÓW NALEŻY WYKONAĆ NA WYSOKOŚCI 2,5M OD PODŁOGI
 - INSTALACJA SKROPLIN NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PCV KLEJONYCH TYPU BASENOWY FIRMY NP. BUDMECH
 - INSTALACJE SKROPLIN NALEŻY WPIĆ DO ISTNIEJĄCEGO PIONY KANALIZACYJNEGO POPRZEC SYFON KULKOWY
 - WSZYSTKIE PRZĘJŚCIA INSTALACJI WYCHODZĄCE Z POM. SERWEROWNI I GPD MUSZĄ BYĆ WYKONANE P.POŻ
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH

PROJEKT :

**PRZEBUDOWA ORAZ DOPASOWANIE
POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA
SERWEROWNIĘ ZAPASOWĄ I PUNKT GPD I PPD
W OBIEKTACH SZPZŁO WARSZAWA OCHOTA**

INWESTOR :

**SZPZŁO WARSZAWA – OCHOTA
UL. SZCZĘŚLIWICKA 36
02–353 WARSZAWA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

**ELKAF Kaflik Jerzy
UL. ŁĄKOWA 13D
05–116 LRGIONOWO, STANISŁAWÓW DRUGI**

PROJEKTOWAŁ :	
PRZEMYSŁAW BUCZKOWSKI	MAZ/0044/PBS/17

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA :

KLIMATYZACJA – WENTYLACJA

TYTUŁ RYSUNKU :

**Instalacja wentylacji w pom. GPD. Rzut
pomieszczenia - PIWNICA
Budynek ul. Sosnkowskiego 18**

NUMER RYSUNKU :

K5

SKALA :	DATA :	RYSOWAŁ :	STR :
1:50	01.2018		

