

R9	SCHODY ZEWNĘTRZNE / PODNOŚNIK	
GRES	14,99m²	

C1	KOMUNIKACJA / POCZEKALNIA	
PCV	42,39m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	30m3/h/os min.1,5w/h	
OŚWIETLENIE	300 lx	

C2	MAGAZYN	
PCV	2,59m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5 w/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

C3	SKŁAD PORZĄDKOWY	
GRES	1,76m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	30m3/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

C1	KOMUNIKACJA	
GRES	46,62m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5 w/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

T1	POM. TECHNICZNE ROZDZIELNIA	
GRES	2,60m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5 w/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

S9	POKÓJ BADAŃ	
PCV	14,25m²	
TEMPERATURA	+24°	
WENTYLACJA	1,5w/h	
OŚWIETLENIE	500 lx	

S8	ANEKS KUCHENNY	
PCV	5,55m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	2,0w/h	
OŚWIETLENIE	300 lx	

C1	SALA SZKOLNA	
PCV	27,37m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	30m3/h/os	
OŚWIETLENIE	500 lx	

S6	GABINET PSYCHOLOGA	
PCV	19,98m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5w/h	
OŚWIETLENIE	500 lx	

S7	POKÓJ PSYCHOLOGA	
PCV	20,49m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5w/h	
OŚWIETLENIE	500 lx	

T1	POM. TECHNICZNE ROZDZIELNIA	
GRES	3,60m²	

S6	KLATKA SCHODOWA PARTERI	
GRES	28,31m²	

S6	KLATKA SCHODOWA PIWNICA	
GRES	6,14m²	

S1	WIATROŁAP	
GRES	4,12m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5w/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

S9	HOL WEJŚCIOWY	
GRES	55,64m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	30m3/h/os min.1,5w/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

S1	SZATNIA	
GRES	8,22m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	2,0w/h	
OŚWIETLENIE	200 lx	

S6	REJESTRACJA	
GRES	30,34m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	1,5w/h	
OŚWIETLENIE	500 lx	

S5	POKÓJ ŚNIADAŃ	
GRES	9,65m²	
TEMPERATURA	+20°	
WENTYLACJA	2,0w/h	
OŚWIETLENIE	300 lx	

S6	POKÓJ BADAŃ	
GRES		
TEMPERATURA		
WENTYLACJA		
OŚWIETLENIE		

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111
www.projektowanieszpitali.waw.pl

INWESTOR	SZPZLO - Warszawa Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU I KLATKI SCHODOWEJ
ADRES	ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	NISKOPRĄDOWA
ZAKRES	Sieć strukturalna i system monitoringu wizyjnego Rzut parteru

		NR.UPRAW.	PODPIS:	DATA:	SKALA:
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Trela w spec. elektrycznej, bez ograniczeń	LOD/3007/PWBE/16		10.04.2018	1:100
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Janusz Kojtek			TOM III	NR.RYS.:
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Maciej Sulej w spec. elektrycznej, bez ograniczeń	MAZ/0302/PWOE/04			NP09