



Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota



Warszawa, dnia 19.03.2020 r.

## WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** przetarg nieograniczony pn.: **Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni**

Nr ZP-2511-03-MDM/2020

### Pytania i odpowiedzi do SIWZ (cz.8)

SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przypomina, poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące typu przewodów elektrycznych. W projekcie występują kable typu YKY i YDY o bezklasowej reakcji na ogień. Według obowiązującej od dwóch lat normy EN 50575 w ciągach komunikacyjnych winno się stosować kable o reakcji na ogień klasy Aca, B1ca, B2ca i Cca.

#### Odpowiedź:

Norma 50575 odnosi się do konkretnych metod badawczych wyrobów, określających ich reakcję na ogień oraz określa zasady klasyfikacji wyrobów i dotyczy producentów

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z ustawowymi Normami i zasadami sztuki budowlanej obowiązującej w Polsce na czas realizacji robót. Minimalna klasa to Eca i taka jest wymagana.

Inwestor dopuszcza wykonanie okablowania przewodami w klasach B2ca-s1b, d1,a1 i Dca-s2,d1,a2.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa-Ochota  
*Krzysztof Marcin Zakrzewski*

